

AAD5202

C5000 シリーズ

アナログ・オーディオ分配モジュール

取扱説明書

Ver 1.01

COSMIC

株式会社コスミックエンジニアリング

はじめにお読みください

ご使用上の注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、必ず装置の近くの見やすいところに大切に保管してください。

絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。



注意

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。



左の記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



左の記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



左の記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

万一、製品の不具合や停電などの外的要因で映像や音声の品質に障害を与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。



警告

■ 万一異常が発生したらそのまま使用しない

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がする。
このような時はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、
本製品を設置した業者またはメーカーに修理を依頼してください。



■ お客様による修理はしない

お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。



■ 不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。
落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。



■ 内部に異物を入れない

通風口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、
落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。
万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを
コンセントから抜いてください。



■ 本体フレーム等の天板等を外したり、改造をしない

内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。
機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。



■ ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。
火災・感電・故障の原因となります。



■ 雷が鳴り出したら電源プラグには触れない

火災・感電の原因となります。



■ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートや発熱により、火災・感電の原因となります。



■ 電源ケーブルを傷つけない

電源ケーブルを加工しない。無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。
電源ケーブルの上に機器本体や重いものを載せない。
電源ケーブルを熱器具に近づけない。火災・感電の原因となります。



■ 機器の上に水や薬品等が入った容器を置かない

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。




■ 機器の上に小さな金属物を置かない

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを本体
から抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。




注意
■ 電源プラグを抜くときは

電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らずに必ずプラグをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。


■ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない

感電の原因となることがあります。


■ 次のような場所には置かない

火災・感電の原因となります。
湿気やほこりの多いところ、直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど高温になるところ、油煙や湯気の当たるところ、水滴の発生しやすいところ。


■ 通風孔をふさがない

本体には内部の温度上昇を防ぐための通風孔が開けてありますので、次のような使い方はしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。あお向け、横倒、逆さまにする。風通しの悪い狭い場所に押し込む。


■ 重いものを載せない

機器の上に重いものや本体からはみ出る大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となります。


■ 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する

本体の電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。指定以外のケーブルを使用したり延長したりすると発熱し、火災・やけどの原因となります。


■ 長時間使用しないときは電源プラグを抜く

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。


■ お手入れをする時は電源プラグを抜く

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となることがあります。



仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。
本機を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。
海外仕様、DC入力仕様については弊社営業までお問い合わせ下さい。

目次

表紙.....	1
はじめにお読みください.....	2
目次.....	5
1. 概要.....	7
2. 構成.....	7
3. 機能.....	7
4. ブロック図.....	8
5. 操作説明.....	9
5-1. フロント、リア入出力及び LED 表示.....	9
5-2. フロントモジュール設定.....	10
6. フレームの取付方法.....	11
7. コネクター ピンアサイン表.....	12
8. SNMP.....	13
9. WebControl.....	15
9-1. モジュール画面.....	15
9-2. ステータス.....	15
9-2-1. 分配モード.....	15
9-2-2. Lch ゲイン(db).....	15
9-2-3. Rch ゲイン(db).....	15
9-2-4. Lch 検出時間(s).....	15
9-2-5. Rch 検出時間(s).....	15
9-2-6. Lch 終端(600ohm).....	16
9-2-7. Rch 終端(600ohm).....	16
9-2-8. Lch シールド設定.....	16
9-2-9. Rch シールド設定.....	16
9-2-10. CPU 温度.....	16
9-2-11. Lch 検出レベル.....	16
9-2-12. Rch 検出レベル.....	16
9-3. 設定.....	16
9-3-1. アラーム設定(CPU 温度エラー).....	16
9-3-2. トラップ設定(CPU 温度エラー).....	16
9-3-3. CPU 温度閾値.....	16
9-3-4. 初期設定に戻す.....	16
9-4. 製品情報.....	16
9-4-1. 製品 ID.....	16
9-4-2. 製品概要.....	17

9-4-3. Version (Firmware), Version (Hardware)17

9-4-4. 占有スロット数17

9-4-5. 別名17

10. 定格および電気的特性.....18

11. お問い合わせ19

1. 概要

- AAD5202 は、C5000 モジュールシステムに搭載可能なアナログ・オーディオ 2 入力 各 4 分配モジュールです。
- C5000 シリーズ システムフレーム C5002 (2RU) , C5001 (1RU) に搭載可能です。
- 欧州 RoHS 指令に適合しております。

2. 構成

AAD5202 は本体と付属品で構成されています。


下記の表の通り揃っていることを確認してください。

品名	型名	数量	備考
アナログ・オーディオ分配モジュール	AAD5202	1	本体
取扱説明書		1	本書
検査合格証		1	

3. 機能


- ・アナログ・オーディオ L/R 入力に対し、それぞれ±6dB のレベル調整機能を搭載しています。(フロントから操作)
- ・設定により 2 入力各 4 分配か、1 入力 8 分配を切り替えることができます。
- ・アナログ・オーディオ入力のシールド信号を基板 GND とショートもしくはオープンに設定することができます。
- ・入力インピーダンスを 600Ω もしくは HiZ に切り替えることが可能です。
- ・入力レベルを 4dB ステップで 5 段階のゲイン調整がディップスイッチで行うことができます。(-8,-4,0,+4,+8dB)
- ・入力された音声の検出時間を 1、2、5、10 秒に設定ことができ、検出レベルを-30、-40、-50dBm に設定することができます。入力された音声を検出レベル(デフォルト-30dBm)以上の状態が検出時間(デフォルト 1 秒)以上続いたときに入力 LED(INPUT1/2)が緑点灯します。
- ・SNMP に対応します。
- ・活線挿抜が可能です。

4. ブロック図




5. 操作説明

5-1. フロント、リア入出力及び LED 表示



- ① フロントモジュール引き出し取っ手
- ② 電源ランプ 電源投入時 緑点灯
- ③ 信号検出ランプ 入力 L は 検出レベル(-30dBm~-50dBm)以上が検出時間(1~10 秒)以上になったら緑点灯する。
- ④ 信号検出ランプ 入力 R は 検出レベル(-30dBm~-50dBm)以上が検出時間(1~10 秒)以上になったら緑点灯する。
- ⑤ 2チャンネル入力時 L 側のレベル調整 もしくは 1チャンネル入力時 レベル調整 可変範囲 ± 6 dB
- ⑥ 2チャンネル入力時 R 側のレベル調整 (1チャンネル入力時は、無効)
- ⑦ リアモジュール固定ネジ 4ヶ所
- ⑧ 音声出力コネクタ D-SUB 25ピン メス座 インチネジ
- ⑨ 音声入力コネクタ D-SUB 25ピン メス座 インチネジ

5 - 2. フロントモジュール設定



L*8/L*4 R*4 切替 出荷時は L*8 設定です。

L*8 : 入力 L 出力 8 分配

L*4 R*4 : 入力 L R 出力 L 4 分配 R 4 分配

L、R CH GAIN 出荷時は全て OFF です。

+8,+4,0,-4,-8 dB 5 段階の GAIN 設定が可能 (GAIN のところにシルクで設定)

	1	2	3	4
+8dB	1	0	1	-
+4dB	1	1	0	-
0dB	0	0	0	-
-4dB	0	1	0	-
-8dB	0	0	1	-

Detect Time 出荷時は全て OFF です。

Lch/Rch の検出時間の設定が可能

	2	1
1S	0	0
2S	0	1
5S	1	0
10S	1	1

Detect Level 出荷時は全て OFF です。

Lch/Rch の検出レベルの設定が可能

	2	1
-30dBm	0	0
-40dBm	0	1
-50dBm	1	0
Reserved	1	1

Terminate 出荷時は全て 600Ω 設定です。

入力 L、R の終端を 600Ω / HI 切替が可能

Shield 出荷時は全て Short 設定です。

入力 L、R のシールドを Open/Short 切替が可能

6. フレームの取付方法

6-1 “2 スロット”以上の空きを確認して実装します。

6-2 リアモジュールをスロットに挿入してリアモジュール固定ネジを 4ヶ所ネジ止めします。

6-3 リアモジュールのスロット番号を確認して、若い番号のほうにフロントモジュールを挿入します（スロット 9, 10 の場合、スロット 9 に挿入）。

7. コネクター ピンアサイン表

ANALOG AUDIO IN (DSUB25 ヌス 嵌合台 : インチ)

1	No Connection	10	No Connection	19	ANA_R IN_S
2	No Connection	11	No Connection	20	No Connection
3	No Connection	12	ANA_L IN_C	21	No Connection
4	No Connection	13	No Connection	22	No Connection
5	No Connection	14	No Connection	23	No Connection
6	ANA_R IN_C	15	No Connection	24	ANA_L IN_H
7	No Connection	16	No Connection	25	ANA_L IN_S
8	No Connection	17	No Connection		
9	No Connection	18	ANA_R IN_H		

H:Hot, C:Cold, S:GND

ANALOG AUDIO OUT (DSUB25 ヌス 嵌合台 : インチ)

1	ANA_R OUT4_H	10	ANA_L OUT2_H	19	ANA_R OUT1_S
2	ANA_R OUT4_S	11	ANA_L OUT2_S	20	ANA_L OUT4_C
3	ANA_R OUT3_C	12	ANA_L OUT1_C	21	ANA_L OUT3_H
4	ANA_R OUT2_H	13	No Connection	22	ANA_L OUT3_S
5	ANA_R OUT2_S	14	ANA_R OUT4_C	23	ANA_L OUT2_C
6	ANA_R OUT1_C	15	ANA_R OUT3_H	24	ANA_L OUT1_H
7	ANA_L OUT4_H	16	ANA_R OUT3_S	25	ANA_L OUT1_S
8	ANA_L OUT4_S	17	ANA_R OUT2_C		
9	ANA_L OUT3_C	18	ANA_R OUT1_H		

H:Hot, C:Cold, S:GND

8. SNMP

AAD5202 は SNMP による監視が可能です。

AAD5202 は[1.3.6.1.4.1.47892.2.1.24.]の後に、以下のオブジェクト識別子を加えて情報を取得します。index はスロット番号で、C5002 では 1~20、C5001 では 1~6 となります。Get/Set 項目の斜体太文字が初期値です。Trap 項目の○は、Get 項目の値が Trap に付加されるオブジェクトであることを示しています。

オブジェクト識別子	SYNTAX	ACE SS	BYT E	内容	Get/Set 項目	Trap
ProductId 10.1.10.index	INTEGER	RO	4	プロダクト ID 情報	24	
ProductDescr 10.1.11.index	OCTET STRING	RO	128	プロダクト説明	" AAD5202 : 2 slot Analog Audio Distribution Module"	
FwVer 10.1.12.index	OCTET STRING	RO	8	ファームウェアバージョン	-	
HwVer 10.1.13.index	OCTET STRING	RO	8	ハードウェアバージョン	-	
OccupiedSlot 10.1.14.index	INTEGER	RO	4	占有スロット数	2	
AliasName 10.1.15.index	OCTET STRING	R/W	128	エリアス名	-	
AlarmEnIntComm 20.1.2.index	INTEGER	R/W	4	内部バス通信エラーアラーム イネーブル	disable=1 , enable=2	
AlarmEnCpuHighTemp 20.1.3.index	INTEGER	R/W	4	CPU 温度アラームイネーブル	disable=1 , enable=2	
TrapEnCpuHighTemp 20.1.4.index	INTEGER	R/W	4	CPU 温度トラップイネーブル	disable=1 , enable=2	
CpuTemperatureThres hold 20.1.5.index	INTEGER	R/W	4	CPU 温度アラームしきい値	-40~ 75 ~125	
SetDefault 20.1.900.index	INTEGER	R/W	4	デフォルト設定に戻す	no=1 , yes=2	
Mode 30.1.2.index	INTEGER	RO	4	分配モード	lchx8=1, lchx4Rchx4=2	
LchGain 30.1.3.index	INTEGER	RO	4	Lch ゲイン設定	g0dB=1,g4dB=2,g8dB=3, g-4dB=4,g-8dB=5,err=6	
RchGain 30.1.4.index	INTEGER	RO	4	Rch ゲイン設定	g0dB=1,g4dB=2,g8dB=3, g-4dB=4,g-8dB=5,err=6	


オブジェクト識別子	SYNTAX	ACE SS	BYT E	内容	Get/Set 項目	Trap
LchDetectTime 30.1.5.index	INTEGER	RO	4	Lch 信号検出時間	t1sec=1, t2sec=2, t5sec=3, t10sec=4, t30sec=5	
RchDetectTime 30.1.6.index	INTEGER	RO	4	Rch 信号検出時間	t1sec=1, t2sec=2, t5sec=3, t10sec=4, t30sec=5	
LchTermination 30.1.7.index	INTEGER	RO	4	Lch 終端設定	off=1, on=2	
RchTermination 30.1.8.index	INTEGER	RO	4	Rch 終端設定	off=1, on=2	
LchShield 30.1.9.index	INTEGER	RO	4	Lch シールド設定	open=1, short=2	
RchShield 30.1.10.index	INTEGER	RO	4	Rch シールド設定	open=1, short=2	
CpuTemperature 30.1.11.index	INTEGER	RO	4	CPU 温度	-40~125	○
LchDetectLevel 30.1.12.index	INTEGER	RO	4	Lch 信号検出レベル	l-30dBm=1, l-40dBm=2, l-50dBm=3	
RchDetectLevel 30.1.13.index	INTEGER	RO	4	Rch 信号検出レベル	l-30dBm=1, l-40dBm=2, l-50dBm=3	
AlarmIntCommErr 30.1.100.index	INTEGER	RO	4	内部バス通信エラーアラーム ステータス	noErr=1, err=2	

トラップオブジェクト識別子は、AAD5202 は[1.3.6.1.4.1.47892.1.1.24.0.]の後に、以下のオブジェクト識別子でトラップが発行されます。各トラップは、index(Slot 情報)を持つ SNMP 設定情報が添付されます。

Trap 番号	内容
TrapCpuNormalTemperature 10	CPU 温度が設定値以下になったことを示すトラップ 添付 SNMP 設定情報: CpuTemperature (30.1.11.index)
TrapCpuHighTemperature 100	CPU 温度が設定値を越えたことを示すトラップ 添付 SNMP 設定情報: CpuTemperature (30.1.11.index)

9. WebControl


WEB から、全ての設定を確認、変更できます。Google Chrome で IP アドレスを入力して、WebControl に接続します。
C5002/C5001 フレームの IP アドレス出荷時設定は、“192.168.0.10”です。



詳細な操作方法は 93-10092 「WebControl 取扱説明書」を参照してください。

9 – 1. モジュール画面

AAD5202 が挿入されたスロットをクリックするとモジュール画面が表示されます。



‘+’マークをクリックすることにより、各設定が表示されます。以下に各項目の説明を記載します。

9 – 2. ステータス

ステータスには各種モジュールの状態が表示されます。



9 – 2 – 1. 分配モード

設定されている分配モードが表示されます。基板上の L*8/L*4 R*4 切替 SW 設定により、1ch 入力 8 分配/2ch 入力 4 分配と表示されます。

9 – 2 – 2. Lch ゲイン(db)

Lch の設定されているゲイン値が表示されます。基板上の L CH GAIN SW 設定により、+8/+4/0/-4/-8dB と表示されます。

9 – 2 – 3. Rch ゲイン(db)

Rch の設定されているゲイン値が表示されます。基板上の R CH GAIN SW 設定により、+8/+4/0/-4/-8dB と表示されます。

9 – 2 – 4. Lch 検出時間(s)

設定されている Lch 検出時間が表示されます。基板上の Detect Time SW 設定により、1/2/5/10 秒と表示されます。

9 – 2 – 5. Rch 検出時間(s)

設定されている Rch 検出時間が表示されます。基板上の Detect Time SW 設定により、1/2/5/10 秒と表示されます。

9-2-6. Lch 終端(600ohm)

設定されている Lch 600Ω終端の状態が表示されます。基板上的 Terminate SW 設定により、オン/オフと表示されます。

9-2-7. Rch 終端(600ohm)

設定されている Rch 600Ω終端の状態が表示されます。基板上的 Terminate SW 設定により、オン/オフと表示されます。

9-2-8. Lch シールド設定

設定されている Lch シールドの状態が表示されます。基板上的 Shield SW 設定により、ショート/オープンと表示されます。

9-2-9. Rch シールド設定

設定されている Rch シールドの状態が表示されます。基板上的 Shield SW 設定により、ショート/オープンと表示されます。

9-2-10. CPU 温度

CPU の温度を表示します。

9-2-11. Lch 検出レベル

設定されている Lch 検出レベルが表示されます。基板上的 Detect Level SW 設定により、-30/-40/-50dB と表示されます。


9-2-12. Rch 検出レベル

設定されている Rch 検出レベルが表示されます。基板上的 Detect Level SW 設定により、-30/-40/-50dB と表示されます。

9-3. 設定

設定には、モジュールに設定できる項目が表示されます。

各項目は、プルダウンメニューにより設定できるパラメーターを選択するか、値を直接入力することにより設定します。入力した時点で、モジュールには設定が反映されます。



9-3-1. アラーム設定(CPU 温度エラー)

CPU 温度が閾値以上になったときにアラーム出力するか（有効）、しないか（無効）を設定します。

9-3-2. トラップ設定(CPU 温度エラー)

CPU 温度が閾値以上になったときにトラップ出力するか（有効）、しないか（無効）を設定します。

9-3-3. CPU 温度閾値


CPU の温度を高温と判断する閾値を設定します。

9-3-4. 初期設定に戻す

戻すボタンをクリックすると各種設定を初期状態にします。

9-4. 製品情報

製品情報には各種モジュールの製品情報が表示されます。



9-4-1. 製品 ID

モジュールの ID 番号です。AAD5202 は 24 です。

9-4-2. 製品概要

モジュールの機能概要です。

9-4-3. Version (Firmware), Version (Hardware)

AAD5202 に搭載されている CPU の Firmware バージョンと、Hardware のバージョンを表示します。

9-4-4. 占有スロット数

占有するスロット数を表示します。AAD5202 は 2 スロットです。

9-4-5. 別名

別名を設定することができます。ユニークな名称を設定し、SNMP で名称確認することができます。

10. 定格および電気的特性

アナログ・オーディオ入力	コネクター	DSUB25 メス 嵌合台：インチ		
	入力数	2		
	入力レベル、インピーダンス	0dBm 600Ω/HiZ 平衡		
アナログ・オーディオ出力	コネクター	DSUB25 メス 嵌合台：インチ		
	出力数	8		
	出力レベル、インピーダンス	0dBm 600Ω 平衡		
	周波数特性	20Hz～20kHz ±0.5dB		
	S/N	80dB 以上		
	歪率	0.1%以下	20Hz～20kHz 基準レベル	
	クロストーク	70dB 以上	10kHz +20dBm	
	最大入出力レベル	+24dBm	600Ω平衡	
	チャンネル間位相差	±5°以内	15kHz	
	入出力位相差	±5°以内	1kHz	
占有スロット数	AAD5202	2 スロット		
動作環境	0℃～40℃ 20%～85% (結露無きこと)			
電源	DC 12V			
消費電力	最大 8W			
外形寸法	398.5 x 88 mm			
質量	0.2 kg			

1 1 . お問い合わせ

株式会社 コスミックエンジニアリング

Address : 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11

TEL: 042-586-2933 (代表)

042-586-2650 (SI 部)

FAX : 042-584-0314

URL: <https://www.cosmic-eng.co.jp/>

E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp